



ГЛАВА
Лотошинского муниципального района Московской области

143800, Московская область,
Лотошинский муниципальный район,
п. Лотошино, ул. Центральная, д.18

тел. 8(49628) 7-15-15
факс. 8(42628) 7-00-10
E-mail: loto@mosreg.ru

« 29 » 03 2017 г.

№ 1/14-586

на № _____ от _____

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта
№ 11

Место выдачи:
Московская область, пос.Лотошино
ул. Центральная, дом 18

Дата выдачи: «29» марта 2017 г.

Администрация Лотошинского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения на размещение объекта)

разрешает

Государственному унитарному предприятию газового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»), 143026, Московская область, Одинцовский район, рп.Новоивановское, ул.Калинина д.1

(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта

газопровод низкого давления $P \leq 0,005$ МПа; общей протяженностью 29,7 пог.м, диаметр газопровода и материал труб: ПЭ 110 мм; давление проектируемого газопровода $P \leq 0,005$ МПа.

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)

на землях п.Лотошино ул.1-я Комсомольская Лотошинского муниципального района Московской области, площадью 102 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов

(муниципального образования, находящихся в государственной собственности Российской Федерации или Московской области или государственная собственность на которые не разграничена)

Местоположение: Московская область, Лотошинский муниципальный район, п.Лотошино, ул.1-я Комсомольская, д.9; кадастровый квартал 50:02:0030101, часть участка площадью 77 кв.м с К№ 50:02:0030101:632

(адрес места размещения объекта в соответствии с проектной документацией)

Разрешение выдано на срок до «29» февраля 2018 г.

В связи с выдачей настоящего разрешения на размещение объекта утрачивает силу разрешение на размещение объекта №6 от 16.02.2017.





(подпись)

Е.Л. Долгасова
(расшифровка подписи)

Схема границ
(земельного участка)

Объект: Газопровод низкого давления $P \leq 0,005$ МПа
Местоположение: Московская обл., Лотошинский район, п. Лотошино, ул. 1-я Комсомольская, д. 9
Кадастровый номер: кадастровый квартал 50:02:0030101; 50:02:0030101:632 (площадью 77 кв.м.);
Площадь земельного участка: 102 кв. м.
Категория земель: земля населенных пунктов
Вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание



Каталог координат

N	X	Y
1	1259970,56	522202,11
2	1259974,10	522201,71
3	1259970,01	522175,42
4	1259970,88	522175,30
5	1259970,33	522171,33
6	1259966,36	522171,88
7	1259966,55	522173,17
8	1259969,02	522189,53
9	1259968,98	522189,54

площадь 102 кв.м.

Описание границ смежных землепользователей участка ЗУ1		Экспликация земель	
1-1	Кадастровый квартал 50:02:0030101. Земли государственной или муниципальной неразграниченной собственности доступ со стороны земель государственной или муниципальной неразграниченной собственности, охраняемых объектами нет	Кадастровый квартал 50:02:0030101 (земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности)	25 кв.м
1-4, 5-6	Пересекает ЗУ с КН 50:02:0030101:632. Земли государственной или муниципальной неразграниченной собственности, данные о правах и ограничениях отсутствуют (статус: Временная), доступ со стороны земель государственной или муниципальной неразграниченной собственности, охраняемых объектами нет	Земельный участок с КН50:02:0030101:632 (земели, находящиеся в государственной или муниципальной собственности)	77 кв.м
6-7	Граничит с ЗУ с КН 50:02:0030101:78 (частная собственность). Доступ со стороны земель государственной или муниципальной неразграниченной собственности, охраняемых объектами нет	Итого	102 кв.м
7-9	Граничит с ЗУ с КН 50:02:0030101:77 (частная собственность). Доступ со стороны земель государственной или муниципальной неразграниченной собственности, охраняемых объектами нет		
9-1	Граничит с ЗУ с КН 50:02:0030101:65 (частная собственность). Доступ со стороны земель государственной или муниципальной неразграниченной собственности, охраняемых объектами нет		

Примечание:
 1. Земельный участок, выбранный для строительства газопровода низкого давления $P \leq 0,005$ МПа, обеспечен подъездными путями.
 2. На земельном участке, выбранном для строительства газопровода низкого давления $P \leq 0,005$ МПа, охраняемые объекты отсутствуют.
 3. Схема подготовлена ООО "ГЕОЗЕМКАД" 21.03.2017г. юридический адрес: 143600, г. Волоколамск, ул. Ново-Создатская, д.5, кв.3 (т.8 (499)409-06-05)

- Характеристики объекта:**
 1. Общая протяженность объекта: 29,7м.
 2. Диаметр газопровода и материал труб: ПЭ110мм.
 3. Давление проектируемого газопровода: $P \leq 0,005$ МПа

Условные обозначения

Обознач.	Наименование
—	Граница земель, на которых планируется размещение объекта
19	Характерная точка границы испрашиваемой территории
:3У1	Обозначение испрашиваемой территории
—Г—	Проектируемый газопровод низкого давления
50:07:0060101	Номер кадастрового квартала
:251	Кадастровый номер земельного участка
—	Границы участков и ОКС, сведения о которых содержатся в ГКН
---	Границы кадастрового квартала
[штриховка]	Охранная зона воздушных ЛЭП до 20кВ–10м, (Постановление N 180 от 24.02.2009 "о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")
[штриховка]	Зона недопустимого размещения объектов от подземных газопроводов до зданий и сооружений (СП 62.13330.2011 "Свод правил Газораспределительные системы" актуализированная редакция СНиП 42-01-2002г.) Минимальное расстояние от газопровода (до 0,1Мпа) до фундаментов здания и сооружения – 2м
[штриховка]	Зона недопустимого размещения объектов от центральных сетей водопровода (табл 15 и табл 16 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"). Минимальное расстояние до фундаментов зданий и сооружений – 5м. Минимальное расстояние до укрепленной полосы дороги – 2м
[штриховка]	Зона недопустимого размещения объектов от самотечной канализации (табл 15 и табл 16 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"). Минимальное расстояние до фундаментов зданий, сооружений – 3м. Минимальное расстояние до дороги – 1,5м
[штриховка]	Зона недопустимого размещения объектов от проектируемого подземного газопровода до зданий и сооружений (СП 62.13330.2011 "Свод правил Газораспределительные системы" актуализированная редакция СНиП 42-01-2002г.) Минимальное расстояние от газопровода (до 0,1Мпа) до фундаментов здания и сооружения – 2м

Заявитель

 Кадастровый инженер
 ООО "ГЕОЗЕМКАД"